

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
(наименование территориального органа МЧС России)
(gu@mchs66.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск,
г.Первоуральск, ул.Строителей, 13, тел. 24-02-30

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(tond-pervouralsk@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 15»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск по пожарному надзору от «22» января 2020 г. N 8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «10» час 00 мин «03» февраля 2020 г. по «11» ч 00 мин. «19» февраля 2020г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Махиной Николаем Владимировичем; инспектором ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Нищих Юлией Владимировной, старшим инженером исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГКУ СЭУ ФПС ИПШ по Свердловской области Евстигнеевым Павлом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, прилегающей территории, здания и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15», расположенного по адресу: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, 11А

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» Кирилловой Юлией Викторовной и заместителем директора по административно-хозяйственной работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» Золотовой Еленой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац (пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)

1.	В местах перепада высот кровель от 1 до 20 м. не установлена пожарная лестница типа П1. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97, п. 8.8., ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2, прил. Б	01.07.2020г.
2.	Шахта подъемника в помещениях №№ 120 и 121 (согласно техническому паспорту) не ограждена перегородками I типа с пределом огнестойкости EI 45 с заполнением проемов дверьми с пределом огнестойкости EI 30. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97, п. 7.22, табл. 1, 2.	01.07.2020г.
3.	В лестничной клетке № 64 (согласно техническому паспорту) сняты двери, предусмотренные проектными решениями. Устранить нарушение.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п. 33, 36 г.	01.07.2020г.
4.	В кабинетах №№ 28, 22, 12, в помещении № 120 (согласно техническому паспорту) звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Устранить нарушение.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.2.	01.07.2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск,
Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

Махия Николай Владимирович
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 2020 г.

Инспектор ОНД ОНД и ПР ГО Первоуральск,
Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

Нищих Юлия Владимировна
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 2020 г.



С предписанием ознакомлен(а), копию для исполнения получил(а):

Кириллова Юлия Викторовна – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2020 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

<*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

МЧС России (499) 216-99-99,

ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99