

ИНФОРМАЦИЯ по исполнению предписания Госпотребнадзора, Роспотребнадзора

Образовательная организация	Роспотребнадзор			Госпотребнадзор			Отметка об исполнении
	Дата выдачи предписания	Срок выполнения предписания	Наименования работ	отметка об исполнении	Дата выдачи предписания	Срок выполнения предписания	
МАОУ СОШ № 15	17.10.2019	26.03.2020	Установить при обеденном зале столовой умывальники из расчёта 1 кран на 20 посадочных мест	исполнено	19.02.2020	01.07.2020	1. Установить пожарные лестницы типа ПЛ (2шт.) в местах перепада высот кровель от 1м до 20м. исполнено
			внести в работу алгоритм контроля пищеблока с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений	исполнено			2. Оградить шахту подвёмника в кухне перегородками 1 типа с пределом огнестойкости EI 45 с заполнением проёмов дверями с пределом огнестойкости EI 30. исполнено
							3. Установить речевые оповещатели в учебных кабинетах, в спортивном зале, в помещении столовой и кухни в здании школы по ул. 50 лет СССР 11а для обеспечения уровня звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. исполнено

Директор школы :  
Ю.В. Кириллова и.п.

